



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«22 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ»
(ФГКУ «22 отряд ФПС по Пермскому краю»)
91-Пожарно-спасательная часть
ул. Алмазная, 1, п.Октябрьский, Пермский край,
617830
тел. (34266) 2-17-18, факс (34266) 2-17-18
e-mail: oktyabrsky91@mail.ru
02.02.2018 № 12
На № _____ от _____

Главам городских/сельских
поселений

**Анализ пожаров и их причин происшедших на территории
Октябрьского муниципального района.
(оперативная обстановка с пожарами и гибелью людей на 01.02. 2018 года.).**

Сначала 2018 года на территории Октябрьского муниципального района произошло 3 пожара, за аналогичный период 2017 года пожаров не зарегистрировано.

Пожары, гибель, и травмы в 2018 году сложились следующим образом:

| № п/п | Городское (сельское) поселение | Количество по- жаров | | Гибель людей | | Травмы людей | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 2018г | 2017г | 2018г | 2017г | 2018г | 2017г |
| 1. | Октябрьское г/п | 2 | | | | | |
| 2. | Сарсинское г/п | | | | | | |
| 3. | Биявашское с/п | | | | | | |
| 4. | Тюшевское с/п | 1 | | | | | |
| 5. | Щучье-Озерское с/п | | | | | | |
| 6. | Богородское/п | | | | | | |
| 7. | Басинское с/п | | | | | | |
| 8. | Р.Сарсинское с/п | | | | | | |
| 9. | Енапаевское с/п | | | | | | |
| 10. | Петропавловское/п | | | | | | |
| 11. | Ишимовское с п | | | | | | |
| 12. | Атягузинское с/п | | | | | | |
| 13. | Верх-Тюшевское/п | | | | | | |
| | Октябрьский МР | 3 | | | | | |

Из анализа пожаров на территории Октябрьского муниципального района рост пожа-
ров по городским/сельским поселениям наблюдается:

- Октябрьское городское поселение;
- Тюшевское сельское поселение.

Администрация Октябрьского
сельского поселения
№ 34 - 06 - 02 20 18 г.

Причины пожаров в 2018 году:

- неисправность печного оборудования – 1
- неисправность электрооборудования – 1,
- умышленный поджог - 1.

По местам возникновения:

1. Жилые дома -2;
2. Транспорт -1.

В период с 01.01.2018 года по 29.01.2018 года на территории Октябрьского муниципального района произошло 3 пожара:

- 07.01.2018г. - п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 14 произошел автомобиля 2012 года выпуска. Предварительная причина пожара умышленный поджог.

- 07.01.2018г. - п. Тюш, по ул. Зеленая, 22-1 произошел пожар в жилом двухквартирном жилом доме. Причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

- 14.01.2018г. - п. Октябрьский, ул. Тихая,5 произошел пожар в 4-х квартирном жилом доме. Причина пожара короткое замыкание электропроводки, на веранде квартиры №4.

В период с 09.01.2018 года с 12.01.2018 года в пос.Октябрьский организовано выборочная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов).

В ходе проверки установлено, что наружные противопожарные водоемники не очищены от снега, отсутствуют указатели ПГ, ПВ. На 29.01.2018 года выявленные недостатки в полном объеме не устранены.

В период проверки выявленные недостатки устранить в кратчайшие сроки.

На территории Октябрьского городского поселения в 18.01.2018 года по 01.02.2018 года проводится профилактическая операция «Горящее поселение». Утвержден план работы по профилактике пожаров. Особое внимание уделяется профилактике пожаров жилом секторе.

С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей рекомендую главам городских/сельских поселений провести комплекс профилактических мероприятий:

1. Усилить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий среди населения, особое внимание уделить неблагополучным семьям, одиноким престарелым, многодетным семьям, а также семьям, проживающим в многоквартирных домах с низкой устойчивостью при пожаре.
2. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, с вручением памяток, в том числе информирование через сходы с населением, установки баннеров, плакатов.
3. Принять все меры для создания условий забора воды в зимний период из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственной территории, в период тушения пожаров. Провести проверки и очистку от снега подъездных путей к пожарным гидрантам, водоемам, а также установить опознавательные знаки (пирамида, конусы и т.д.).
4. Организовать размещение в СМИ информационных материалов профилактического характера с использованием данных о пожарах и гибели людей с разъяснением причин трагедий, возможных способов их предупреждения, направленных на обучение насе-

ления мерам пожарной безопасности при использовании систем отопления, электроприборов;

5. В случаях ухудшения обстановки с пожарами и их последствиями ввести провести заседание КЧС и ОПБ, на котором рассмотреть вопросы по принятию дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в зимний период 2018 года на подведомственной территории. Предоставить протоколы проведенных КЧС и ОПБ в ЕДДС Октябрьского района.

Начальник 91-ПСЧ ФГКУ 22 отряд ФПС
по Пермскому краю
майор вн. службы



С.В.Перевозчиков