

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**25 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Уинскому и Октябрьскому МР**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, Пермский край, с.Уинское, ул. Дальняя, 15, тел. 2-31-19, Pch92opps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Октябрьский
(место составления акта)

“ 28 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)

11:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 57

По адресу/адресам: Пермский край, Октябрьский район, п. Тюш, ул. Первомайская, 12 (здание дома культуры) – категория значительного риска

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) Начальника 25 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Топоркова И.С. от 01.02.2019 № 57

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения "Тюшевской сельский дом культуры" Октябрьского муниципального района Пермского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” марта 20 19 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
“ 28 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 25 Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Курганова Е.П.

01.02.2019 в 15:35

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Топорков Игорь Сергеевич, Начальник 25 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

Ланских Денис Владимирович, инспектор 25 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Уинскому и Октябрьскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального казенного учреждения "Тюшевской сельский дом культуры" Октябрьского муниципального района Пермского края Курганова Е.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

*** выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

| № п/п | Нарушения | Положения (нормативных) правовых актов требования которого (ых) нарушены | Лица, допустившие нарушения |
|-------|---|---|---|
| 1. | В лестничных клетках здания III степени огнестойкости несущие элементы лестниц не выполнены несгораемыми с переделом огнестойкости I ч. | п. 3.5 СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 2. | Под лестничным маршем в лестничной клетке, ведущей в танцевальный зал расположено помещение кружковой. | п.п. К п.23 Правил противопожарного режима в РФ | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 3. | Выход в чердачное помещение из помещения костюмерной выполнено не через люк по закрепленной металлической стремянке. | прим.1 п. 4.8 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 4. | В чердачном помещении в качестве утеплителя используется пожароопасный материал (опил). | п.п. А п.23 Правил противопожарного режима в РФ | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы: Эвакуационное освещение над эвакуационным выходом со сцены в коридор не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | п. 43 Правил противопожарного режима в РФ | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 6. | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы: Эвакуационное освещение над эвакуационным выходом из зрительного зала в фойе не включается автоматически при | п. 43 Правил противопожарного режима в РФ | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | прекращении электропитания рабочего освещения. | | |
| 7. | На помещение кинобудки, используемое под склад, не рассчитаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 8. | На дверях помещения кинобудки, используемое под склад, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 9. | На помещение щитовой на 1ом этаже, не рассчитаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 10. | На дверях помещения щитовой на 1ом этаже, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 11. | На помещение склада на 1ом этаже, не рассчитаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 12. | На дверях помещения склада на 1ом этаже, отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 13. | Помещение на 1ом этаже, используемое под склад, не отделено противопожарными дверями | п. 7.4, п. 7.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 14. | В помещении кинобудки допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | пп. В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 15. | Высота расположения приемно-контрольного прибора АПС находится не в диапазоне 0,8-1,5 м от пола | п. 12.52 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 16. | Приемно-контрольные приборы расположены в коридоре (не защищены от несанкционированного доступа) | п. 12.48 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |
| 17. | Приемно-контрольный прибор АПС расположен в помещении без круглосуточного пребывания людей | п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования» | МКУ «Тюшевской СДК», директор МКУ «Тюшевской СДК» |

▪ осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Муниципального казенного учреждения "Тюшевской сельский дом культуры" Октябрьского муниципального района Пермского края Курганова Е.П.

“ 27 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон доверия МЧС России 8(495) 400-99-99
телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю 8(342)258-40-02